

Anschlußschema Galltec Hygro-Thermostat DUO an



Dantherm® Schwimmbadentfeuchter CDP 75 - 125 - 165
Air Handling

An der Anschlussleiste im Schwimmbadentfeuchter müssen die Brücken zwischen den Klemmen 3/4 und 5/6 entfernt werden. Danach kann der Hygro-Thermostat gemäß dem Schaltbild angeschlossen werden. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:

Wenn der Ein/Aus-Schalter des Hygro-Thermostaten in die Schaltung integriert wird, kann der Schwimmbadentfeuchter an gut erreichbarer Stelle ein und aus geschaltet werden.

Wenn der Ein/Aus-Schalter des Hygro-Thermostaten überbrückt wird, ist sichergestellt, dass der Schwimmbadentfeuchter nicht unbeabsichtigt oder unbefugt ausgeschaltet werden kann.

